



**Управление образования
администрации Уренского
муниципального района
Нижегородской области**
606800 Нижегородская обл.
г. Урень, ул. Советская, 26
(факс)тел. 2-27-24
uren-ruo@mts-nn.ru

Руководителям
образовательных организаций

20.01.2017 № 86

О направлении информации

Управление образования администрации Уренского муниципального района направляет для использования в работе пресс-релиз Управления Роспотребнадзора по Нижегородской «О требованиях к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях».

Просим Вас данную информацию разместить на официальном сайте образовательной организации и предоставить информацию о ее размещении на сайте (ссылку) до **24.01.2017** года по эл.адресу: urruo@yandex.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления образования

И.И.Спирина

О требованиях к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях»

В настоящее время в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Российской Федерации обращаем внимание на соблюдение требований к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях. Это одно из мероприятий, направленных на профилактику острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области напоминает, что требования к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях регулируются санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

- 18 - 24 °С** - в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе;
- 17 - 20 °С** - в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских;
- 20 - 24 °С** - спальни, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната;
- 20 - 22 °С** - медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала;
- 19- 21 °С** - санитарных узлах и комнатах личной гигиены.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

- 22 – 24 °С** - приемные, игровые ясельных групповых ячеек;
- 21 – 23 °С** - приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек;
- 19 – 20 °С** - спальни всех групповых ячеек;
- 22 – 24 °С** - помещения медицинского назначения;
- 25 – 26 °С** - раздевалка с душевой бассейна.

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.

Параметры микроклимата в общеобразовательных и дошкольных организациях контролируются с применением лабораторно-инструментальных исследований. В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата в помещениях Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области применяет меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.